



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
(наименование территориального органа МЧС России)

по Умкинскому и Мышкинскому районам Яновской области  
(наименование органа государственного пожарного надзора)

152615 Яновская обл. г. Умля ул. Яновская д. 19а Т. 2-23-09  
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Заключение № 33 001323

о соответствии объекта защиты обязательным требованиям  
пожарной безопасности

в период с 10 ч. 00 мин. "16 февраля" 2016 г. по 10 ч. 00 мин.  
"10 марта" 2016 г. проведено обследование документов, объекта  
заявителя на территории, в зданиях и сооружениях Муниципального

автошкольного одноэтажного учреждения специального  
образования "Детско-юношеская спортивная школа"  
(наименование объекта, юридического лица или  
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

расположенного (-ых) по адресу:

152830 Яновская область г. Мышкин  
ул. Каюков, д. 13.

Вывод по результатам обследования:

Объект защиты соответствует обязательным  
(объект защиты соответствует (не соответствует) обязательным требованиям пожарной безопасности)  
требованиям пожарной безопасности

Защититель главного государственного инспектора  
должность, фамилия, инициалы начальника  
Умковского и Мышкинского районов Яновской обл.  
органа государственного пожарного надзора

по пожарному надзору А.В. Крайнов

"10" "марта" 2016 г.





Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Ярославской области  
150000, г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23, телефон 30-04-41, 32-96-24,  
E-mail: ecc01@mail.adm.yar.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, E-mail: und-76@mail.ru  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Угличскому и Мышкинскому районам Ярославской области  
152615, г. Углич, ул. Ярославская, 10/2, телефон 2-13-37 E-mail: ogpnyglich@mail.ru

### АКТ № 33 обследования

«10» марта 2016 года

г. Мышкин

Морозовой Антониной Евгеньевной, государственным инспектором Угличского и Мышкинского районов Ярославской области по пожарному надзору, совместно с директором МАОУ ДО ДЮСШ Смирновым И.О. в период с 16.02.2016 г. по 10.03.2016г. проведено обследование здания и помещений МАОУ ДО ДЮСШ, расположенного по адресу: 152830 Ярославская область, г. Мышкин, ул. Газовиков, д. 13, с целью выдачи заключения о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности.

#### 1. общая характеристика пожарной опасности объекта:

Здание МАОУ ДО ДЮСШ представляет собой отдельно стоящее здание, построено в 2015 г. по проекту ООО «ПРОМЭНЕРГО». Общая площадь  $S=5723,31 \text{ м}^2$ . Здание рассчитано на 260 человек.


Здание 2-х этажное с подвальным этажом, III степени огнестойкости. Конструктивная схема здания каркасная – система металлических несущих поперечных рам, связанных кровельными прогонами, с перекрытиями из сборных железобетонных плит по металлическим балкам. Кровля здания из кровельных панелей с теплоизолирующим слоем. Лестничные марши и площадки монолитные железобетонные. Отопление газовое от блочной модульной котельной, вентиляция приточно-вытяжная с механическим и естественным побуждением. Внутренняя отделка помещений (согласно проекту и представленным документам) выполнена из материалов, удовлетворяющих требованиям ПБ. К зданию имеется подъезд и круговой проезд вокруг здания шириной 6 м.. На территории имеется два пожарных гидранта. Акт проверки работоспособности от 12.08.2015г. Помещения оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации, речевой системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и системой дымоудаления (акт комплексных испытаний от 11.12.2015г.). Системы АПС и СОУЭ находятся на обслуживании ООО «Связьмонтажсервис» (договор на ТО № 14/16М от 01.01.2016г.). Акт комплексного опробования АПС и СО от 26.02.2016г. Здание оборудовано радиоканальной системой передачи извещений (РСПИ «Дельта») о пожаре в пожарную часть № 32 в автоматическом режиме без участия персонала (акт ВДПО комплексных испытаний РСПИ «Дельта» от 25.02.2016г., договор на ТО № 72/16-1 от 01.02.2016г. с ЯОООО «ВДПО»). Проведена огнезащитная обработка металлических конструкций здания составом «Defender М» (Заключение №41/К/2014 от 15.09.2014г.). В здании установлено 37 пожарных шкафов с пожарными кранами и огнетушителями в каждом из шкафов по 2 шт. - ОП-4(3). Акт испытаний внутреннего противопожарного водоснабжения от 24.11.2015г. Руководитель учреждения и должностные лица, ответственные за пожарную безопасность, прошли обучение по программе ПТМ (удостоверения №№ 1119, 1120 от 21.10.2015г., № 16 от 25.02.2016г.). Организационно-распорядительные документы по пожарной безопасности имеются.

2. В ходе обследования нарушения обязательных требований пожарной безопасности не выявлены.

С актом обследования ознакомлен:

директор МАОУ ДО ФЮСМ Смирнов И.О.  
Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица  
фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации  
фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей  
а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)


«10» 03 2016 г.

  
(подпись)

Акт составлен в двух экземплярах, копии получены:

директор МАОУ ДО ФЮСМ Смирнов И.О.  
Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица  
фамилия, инициалы руководителя организации фамилия, инициалы  
индивидуального предпринимателя, владельца собственности,  
имущества и т.п. (гражданина)

«10» 03 2016 г.

  
(подпись)

Обследование проводил:

Государственный инспектор  
Угличского и Мышкинского районов Ярославской области  
по пожарному надзору Морозова А.Е.

М.Л.П.



  
(подпись)

«10» марта 2016 г.