


СОГЛАСОВАНО:

Председатель Мышкинского отделения
Ярославской организации
Всероссийского общества инвалидов
З.Л. Ушакова



УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ ДО ДЮСШ
Н.А. Кондаков
"15" августа 2018 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) N 10.01/2/1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» (МАОУ ДО ДЮСШ)

1.2. Адрес объекта: Ярославская область, г. Мышкин, ул. Газовиков, д.13

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 4976,65 кв. м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да

1.4. Год постройки здания: 2015 г, последнего капитального ремонта - не проводился

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -, капитального -.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» (МАОУ ДО ДЮСШ)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Ярославская область, г. Мышкин, ул. Газовиков, д.13

- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.1. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): управление образования Администрации Мышкинского муниципального района
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 152830, Ярославская область, город Мышкин, площадь Успенская, дом 3.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: реализация образовательных программ дополнительного образования
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: все категории инвалидов
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) - 100 человек
вместимость, пропускная способность: 260 человек.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): маршрут движения организован по улицам г. Мышкин с выездом на улицу Газовиков, д.13
- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 400 м

3.2.2. Время движения (пешком): 5 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: тактильная

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, бордюры

Их обустройство для инвалидов на коляске: бордюры выполняют роль тактильных средств предупреждения и ориентации в пространстве. В местах перепада уровня тротуара на путях пешеходных коммуникаций устраиваются бордюрные пандусы с уклоном 1:12 для обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	Б
	в том числе инвалиды:	Б
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В - доступно частично всем;
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В - доступно частично всем;
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В - доступно частично всем;
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В - доступно частично всем;
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В - доступно частично всем;
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В - доступно частично всем;
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В - доступно частично всем;

* Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (в работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	1. Установка информационных средств об объекте
2	Вход (входы) в здание	1. установка перил, 2. контрастная маркировка ступеней 3. установка кнопки вызова 4. установка информационных средств на объекте
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	2. контрастная маркировка ступеней - при наличии или необходимости внутри здания 2. установка информационных средств на объекте 3. установка направляющей тактильной плитки (на полу)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	-
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	установка информационных средств на объекте (тактильны

		визуальных, акустических): таблички с названием объекта, категорией инвалидов, установка указателей направления движения входа и выхода, пиктограмм, речевых информаторов и маяков, экранов, текстовых табло для дублирования звуковой информации, аудиовизуальных информационно-справочных систем, тактильных схем и др.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8	Все зоны и участки	- установка системы информации - контрастная маркировка ступеней .-установка кнопки вызова

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ - **по мере поступления средств**

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **ДП-В**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): **доступно условно**

4.4. Для принятия решения требуется, **не требуется** (нужное подчеркнуть):

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: нет

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "14" августа 2018 г.,
2. Акта обследования объекта: N акта 1 от "14" августа 2018 г.
3. Дата составления паспорта: «13» августа 2018 г.